



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji**  
Spółka z o.o.  
12-230 Biała Piska, ul. Ogrodowa 1  
tel. 87 423 92 42  
NIP 849-10-02-661 REGON 790177169  
Sąd Rejonowy w Olsztynie: KRS 158884  
Kap. Zał. 2.859.000,00 zł

Biała Piska, 08.10.2020 r.

Znak sprawy: ZWIK.ZP.1.2020

## **ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ**

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego:

### **„Budowa sieci wodociągowej Pogorzelska Wielka – Monety w gminie Biała Piska”**

Zamawiający informuje, iż wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej „SIWZ”. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami.

#### **Pytanie nr 1:**

W dokumentacji projektowej zestaw hydroforowy umieszczony ma być w obudowie owalnej wykonanej z polimerobetonu. Obecnie wielu producentów wycofało się z produkcji polimerobetonu. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści zastosowanie zamiennie obudowy z betonu klasy C35/45 ?

#### **Odpowiedź nr 1:**

Zaproponowany przez Państwa zmiana obudowy nie spełnia wymogów dla rozwiązania równoważności. Według Zamawiającego zaproponowana zmiana materiału (obudowy) nie gwarantuje właściwej szczelności, wytrzymałości i długoletniej prawidłowej eksploatacji. W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie zamiennie obudowy z betonu klasy C35/45.

**DYREKTOR**  
Franciszek Paweł Romankiewicz



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji**  
Spółka z o.o.  
12-230 Biała Piska, ul. Ogrodowa 1  
tel. 87 423 92 42  
NIP 849-10-02-661 REGON 790177169  
Sąd Rejonowy w Olsztynie: KRS 158884  
Kap. Zał. 2.859.000,00 zł

Biała Piska, 09.10.2020 r.

Znak sprawy: ZWIK.ZP.1.2020

## **ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ**

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego:

### **„Budowa sieci wodociągowej Pogorzelska – Monety w gminie Biała Piska”**

Zamawiający informuje, iż wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej „SIWZ”. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami.

#### **Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza przewiert sterowany jako technologię wykonania sieci wodociągowej?

#### **Odpowiedź nr 1:**

Tak. Zamawiający dopuszcza jako technologię równoważną - wykonanie sieci wodociągowej przewiertem sterowanym.

#### **Pytanie nr 2:**

Ze względu na rozbieżności w dokumentacji wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że wodociąg jest zaprojektowany z rur PE 100 RC **SDR 17** 160 mm.

#### **Odpowiedź nr 1:**

Tak. Sieć wodociągowa jest zaprojektowana z rur PE 100 RC SDR 17 160 mm.

**DYREKTOR**  
Franciszek Paweł Romankiewicz